



Preguntas técnicas para licitación " Reparación de Data Center edificio AMSZO"

¿Hay planos del proyecto o croquis?

R: No hay planos asociados, pero en la visita técnica se explica todo lo necesario que se necesita saber.

¿Tipos de materiales?

R: El tipo de materiales esta explicado en las bases de la licitación.

¿Especificaciones técnicas y modelo constructivo?

R: Todas las especificaciones técnicas se entregarán en las visitas contempladas en la licitación

¿Para las garantías se aceptan pólizas electrónicas pagaderas a la vista?

R: Si, usted puede enviar una póliza de seguro electrónico, siempre y cuando esta sea pagadera a la vista y tener carácter de irrevocable.

¿Las instalaciones para empresa y trabajadores las pondrá el mandante (baños, comedor, bodega, lugares de acopio escombros)?

R: Efectivamente, se proporcionará un lugar, en el cual los trabajadores podrán descansar, guardar sus cosas, comer etc.

Los lugares de acopio de materiales y/o escombros se determinará en terreno una vez celebrado la firma del contrato.

¿Dado que los trabajos serán en pleno funcionamiento de los trabajos de AMSZO, ratificar que tendremos posibilidades de realizar ruidos molestos dentro de las jornadas de trabajo?

R. Los trabajos de remodelación y construcción, requieren trabajar con herramientas las cuales producen ruido, esto esta contemplado con nuestras áreas de trabajo, así que no abra inconvenientes.

¿Indicar jornada tentativa de trabajo?

La jornada laboral se podre realizar de lunes de viernes 09:00 a 18:30, fines de semana y festivos se verificará según las necesidades.

¿El Agua potable y electricidad para los trabajos serán proporcionados por el mandante?

Si, el agua potable y la electricidad serán proporcionados por el mandante.

¿Se solicita mencionar elementos nuevos a montar en tablero de control, ya que se necesita saber la funcionalidad del tablero y además saber los espacios disponibles en este?

R: Estimado esta consulta se debió realizar en la visita técnica.



¿Cantidad de metros lineales de alimentador trifásico libre de halógeno y ubicación de tablero?

R: Estimado esta consulta se debió realizar en la visita técnica.

¿Cantidad de circuitos para rack de datos y distancia de cableado?

R: Desde uno de los tableros se debe sacar un circuito hacia el data center y en este último deben existir 5 circuitos independientes para conectar a UPS

¿Retiro e instalación Split muro de 18.000 BTU R410 esta partida corresponde a provisión e instalación de equipo nuevo o se ejecuta con el existente?

R: Se retira el equipo indicado y se reinstala en data center.

¿Instalación de Split muro de 9.000 BTU MC QAY a que se refiere con instalación básica el equipo?
¿Este se debe suministrar y montar o es un equipo existente?

R: Se debe reubicar y provisionar el material menor (mangueras, accesorios de montaje, etc.)

¿Favor de mencionar tipo de Split y cantidades?

R: Estimado esta consulta se debió realizar en la visita técnica.

amszo
ZONA SEGURA