



Preguntas técnicas para licitación

"Levantamiento Eléctrico y mantenimiento de tableros eléctricos"

1. ¿Existen planos eléctricos de las instalaciones existentes que puedan revisarse?

R- No se cuenta con planos, es por eso la solicitud de levantamiento.

¿Existen planos de arquitectura en formato CAD?

R- Se cuenta con ellos, pero no están actualizados.

¿El servicio de levantamiento, exige sólo de planos de los Tableros o también de los centros y circuitos que se distribuyen en las plantas del recinto?

R-El plano de tableros y lo que alimentan.

¿Cuál es el horario de trabajo permitido?

R- Se permite un horario de 24 horas, los 7 días de la semana.

¿Hay personal que esté utilizando las instalaciones existentes?

R- Actualmente todas las dependencias se están utilizando.

¿Es posible cortar la energía, por zonas, durante los horarios permitidos?

R- Si, solo que se debe indicar con anterioridad, donde y cuando se hará este corto para programar con el personal que pueda ser afectado.

Se solicita reemplazo de piezas, sin antes haber podido hacer una revisión del estado de los componentes. ¿Cuál es el tipo de componentes que se deben contemplar como parte del reemplazo?

R-Automáticos y diferenciales principalmente.


¿Existe algún informe previo que haya levantado la necesidad de este levantamiento? Por favor, compartir en caso de existir.

R- No, no existe ningún informe previo.



¿Existe algún problema eléctrico latente o algún cambio futuro, que requiera ser atendido por las instalaciones eléctricas?

R- No hay problemas eléctricos, necesitamos un levantamiento de planos para posteriormente actualizar toda nuestra red eléctrica.



amszo

ZONA SEGURA